

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Киришском районе
Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская д. 6

(наименование органа Роспотребнадзора)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 289
по делу об административном правонарушении
«24» декабря 2014 г.

г. Кириши, ул. Советская, д. 6
(место рассмотрения)

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Киришском районе, главный
государственный санитарный врач по Ленинградской области в Киришском районе Немов А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление)

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении (Постановление № 294 от « 24 » декабря
2014г.) в отношении МОУ КСОШ №3

Установил(а): причиной административного правонарушения является:

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела об административном правонарушении)
(указать наименование груза, дата и место прохождения через государственную границу)

Место выявления нарушения: МОУ КСОШ

Статья: 6.4 КоАП РФ

Плановая выездная проверка была проведена на основании
Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области Горбанева С.А. от 06. 11. 2014 г. № 1256.
Плановая выездная проверка проведена 04. 12. 2014 с 10 ч.00 мин-
14 ч. 00 мин.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения санитарного
законодательства:

1. Территория общеобразовательного учреждения ограждена
частично(отсутствует одно звено в ограждении), что является
нарушением п. 3.1. СанПиН 2.4.2. 2883- 11 « Изменение №1 к
СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

2. В туалетах отсутствуют электрополотенца или приспособление
для бумажного полотенца, что является нарушением п. 4. 25.
СанПиН 2.4.2. 2883- 11 « Изменение №1 к СанПиН 2.4.2. 2821- 10 «
Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3. Потолки, стены(мед. кабинет, к. №18, 23, холл на 2- ом
этаже, 19, 10, 11а, 13, 15, 27. 2,4, 6, 7, 8, лестничная
площадка 3 этаж, туалеты 1 этаж, помещения пищеблока, складские
помещения, спортивный зал) имеют дефекты(трещины, отслоение
краски), что затрудняет проводить уборку влажным способом, что
является нарушением п. 4. 28., 4.30 СанПиН 2.4.2. 2883- 11 «
Изменение №1 к СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях».

4. Полы(к. №18, 19, 15, , спортивный зал, пищеблок, включая
складские помещения), имеют дефекты(выбоины, трещины), что
является нарушением п. 4. 29., 4.30 СанПиН 2.4.2. 2883- 11 «
Изменение №1 к СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях».

5. Отсутствует цветовая маркировка на стульях во всех учебных классах в соответствии с ГОСТом, что является нарушением п. 5.4. СанПиН 2.4.2. 2883- 11 «Изменение №1 к СанПиН 2.4.2. 2821- 10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. Отсутствуют ограждения на отопительных приборах (мед. кабинет, туалеты, что является нарушением п. 6.1. СанПиН 2.4.2. 2883- 11 «Изменение №1 к СанПиН 2.4.2. 2821- 10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

7. Уровень искусственного освещения в каб. № 25, 21, не соответствует гигиеническим требованиям (протоколы лабораторных исследований от 05. 12. 2014 г., что является нарушением п. 7. 21, СанПиН 2.4.2. 2883- 11 «Изменение №1 к СанПиН 2.4.2. 2821- 10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

8. Параметры микроклимата не соответствуют санитарным требованиям в каб. информатики, каб. №1,4, что является нарушением п. 6.2 . СанПиН 2.4.2. 2883- 11 «Изменение №1 к СанПиН 2.4.2. 2821- 10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Учитывая обстоятельства:

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу представление

(Ф.И.О. физического лица или руководителя юридического лица)

о принятии мер по устранению указанных причин административного правонарушения и проведении сообщить в письменном виде в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Киришском районе по истечении тридцати дней с момента получения данного представления.

Объявляю Вам Вашу обязанность рассмотреть данное представление и сообщить о принятых мерах по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская д. 6

с приложением копий документов подтверждающих их исполнение.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Киришском районе

А. В. Немов

Представление получено «24» января 2014 г.

(подпись, Ф.И.О. получателя)

Представление выслано по адресу _____

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение
«Киришская средняя
общеобразовательная школа № 3»
187110, г. Кириши, Ленинградской
области, пр. Ленина, д. 1
Тел. 214-43, т\ф 222-85 E-mail
school3@kir.lokos.net
16.01.15 № 11

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области
в Киришском районе

МОУ «КСОШ №3»

23.12.2014 года были проведены мероприятия по контролю соблюдения санитарного законодательства. В ответ на представление № 289 от 24 декабря 2014 года по факту выявленных нарушений сообщаем следующее:

1. Недостающее звено в ограждении будет восстановлено в срок до 20.07.2015 года.
2. В туалетах будут установлены электрополотенца в срок до 20.07.2015 года при наличии финансирования.
3. Ремонт потолков и стен в медицинском кабинете, холле 2 этажа, туалетах 1 этажа, помещениях пищеблока, складских помещениях, спортивном зале, а также учебных кабинетах (2, 4, 6, 7, 8, 10, 11а, 13, 15, 18, 23, 27) будет проведен в срок до 20.07.2015 года при наличии финансирования.
4. Ремонт пола в пищеблоке, спортивном зале и учебных кабинетах (15, 18, 19) будет проведен в срок до 20.07.2015 года при наличии финансирования.
5. Цветовая маркировка на стульях во всех учебных кабинетах была проведена.
6. Ограждения на отопительных приборах в медицинском кабинете и туалетах будут установлены будет проведен в срок до 20.07.2015 года при наличии финансирования.
7. Проведен ремонт искусственного освещения в кабинетах 21 и 25.
8. Отрегулирована работа системы отопления в кабинетах 1 и 4.

И.о.директора



А.А.Горшков